

LABORATOIRE CENTRAL DE LA PREFECTURE DE POLICE 39 bis rue de Dantzig 75015 PARIS Std. 33(0)1 55 76 24 15 - Fax 33(0)1 55 76 23 94 pp-labcent@interieur.gouv.fr - www.lcpp.fr



MESURES PHYSIQUES ET SCIENCES DE L'INCENDIE ESSAIS DE CONFORMITÉ ET EXAMEN DE MATÉRIELS

## PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU

PRÉVU À L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 2002

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

## PROCÈS-VERBAL Nº 18/11356

et annexes de 6 pages

Matériau présenté par :

Artimo Textiles

De Meeten 53

4706 NK Roosendaal The Netherlands

Marque commerciale :

Tiera

**Description sommaire:** 

Tissu uni.

**Composition globale:** 

100 % Polyester FR.

Masse:

240 g/m<sup>2</sup> environ.

.

240 g/m chvhon.

Épaisseur :

0,4 millimètre environ.

Coloris:

Divers.

Nature des essais:

Essais au brûleur électrique et essais complémentaires

**Classement:** 

**M1** 

Durabilité du classement :

Non limitée à priori

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé n° 18/11356 du 06/12/2018.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

IRE

Fait à Paris, le 06/12/2018

Pour le Directeur,

l'adjoint au chef du pôle mesures physiques et

sciences de l'incendie

Le responsable technique

Aurelien THIRY

Jennifer CHERON