LABORATOIRE CENTRAL DE LA PREFECTURE DE POLICE
39 bis rue de Dantzig 75015 PARIS
Std. 33(0)1 55 76 24 15 - Fax 33(0)1 55 76 23 94
pp-labcent@interieur.gouv.fr - www.lcpp.fr

PREFECTURE DE POLICE

MESURES PHYSIQUES ET SCIENCES DE L'INCENDIE
ESSAIS DE CONFORMITÉ ET EXAMEN DE MATÉRIELS

PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU

PRÉVU À L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 2002

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

PROCÈS-VERBAL N° 18/3152

et annexes de 6 pages

Matériau présenté par :	Artimo Textiles BV De Meeten 53 4706 NK Roosendaal The Netherlands
Marque commerciale :	Teuva
Description sommaire :	Tissu
Composition globale :	100 % Polyester FR.
Masse :	310 g/m^2 environ.
Épaisseur :	0,9 millimètre environ.
Coloris :	Divers.
Nature des essais :	Essais au brûleur électrique et essais complémentaires

Classement : **M1**

Durabilité du classement : **Non limitée à priori**

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé n° **18/3152 du 18/04/2018.**

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Fait à Paris, le 18/04/2018

Pour le Directeur,

Jean-Pierre ORAZY

PREFECTURE DE POLICE ★ LCPP 5 ★ LABORATOIRE CENTRAL

Le responsable technique

Jennifer CHERON

RAP0908_R09_PV+RE_JANV17-1

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.